

Шығыс № 16

20 24 ж. « 25 » 01

Начальнику
отдела по ЧС
по Сандыктаускому району
Жангожину А.Н.

Информация

об устранении нарушений по пожарной безопасности

24 мая 2023 года в ходе проверки отделом ЧС здания коммунального государственного учреждения «Общеобразовательная школа села Приозерное отдела образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области» (далее – Школа) были выявлены следующие нарушения:

- в здании Школы на 1 этаже в раздевалке и на 2 этаже в комнатах мини-центра была проведена перепланировка без разработанной и утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации.

Основание нарушения пункта 16 правил пожарной безопасности, утвержденных приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.

На сегодняшний день данные нарушения устранены: перегородки демонтированы.

В связи с тем, что Школа проходит государственную аттестацию на соответствие критериям оценки организации образования утверждённые Приказ Министра просвещения Республики Казахстан от 5 декабря 2022 года № 486.

Просим Вас дать письменный ответ, что Школа соответствует правилам пожарной безопасности утвержденных приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.

Видео, фотоподтверждение прилагается.

Директор
КГУ «Общеобразовательная школа
села Приозерное отдела образования
по Сандыктаускому району
управления образования
Акмолинской области»



 Анапин С.К.